
بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر



الرقم

التاريخ

المشفوعات

نوع المعاملة: صادر خارجي
رقم المعاملة: ٤٥٠٠٠٣٧٦٤٠
تاريخ المعاملة: ٢٢-١-١٤٤٥
المرفقات: لا يوجد



إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن مشروع إنشاء مجمع النويعمه النويعمة التعليمي بنات

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

إشارة إلى مشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بنات ودراسة الأعمال الإضافية التي لها نظير بالعقد ووجود ملاحظات على المستندات المرفقه مع الدراسة عليكم سرعة إستكمال الملاحظات التالية :

أولاً : الأعمال الإعتيادية :

١. يجب تزويدنا بنسخه من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها ، وذلك حتى نتمكن من مراجعة كميات البنود الزائدة عن العقد ومطابقاتها بالمحضر المرفق .

٢. يجب تزويدنا بنسخة من محضر البنود المستحدثه التي سبق تعميد المقاول بها .

٣. يجب تزويدنا بكروكي ورقي للموقع العام وآخر بصيغة (Autocad) موضح عليه مناسيب المداخل والصفر المعماري والميزانية الشبكية المعتمدة متضمنه الشوارع المحيطة للموقع وتوصيات تأسيس التربة وقطاعات رأسية للحفر والردم موضح عليها المناسيب على أن تكون جميع هذه المستندات معتمدة ومختومة .

ثانياً : الأعمال الصحية :

١. لم يقدم كروكي صرف صحي للموقع العام للمنفذ على الطبيعة موضح عليه أقطار المواسير وأطوالها وغرف التفتيش وأعماقها طبقاً للزيادات المطلوبة بجداول الحصر وجداول الكميات .

٢. مواسير التغذية والصرف داخل الحمامات والبوفيهات والمعامل محملة على الأجهزة الصحية ويلزم خصمها من الحصر وجدول الزيادات والوفورات للبندين ٣/٤ بوصة ، ١٠٠ بوصة مياه .. إلخ .

ثالثاً : الأعمال الميكانيكية :

١. يجب تزويدنا بنسخه من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها ، وذلك حتى نتمكن من مراجعة كميات البنود .

٢. يجب تزويدنا بحصر تفصيلي لجميع البنود بكشوف الزيادات والوفورات موضح به أماكن تنفيذ هذه البنود .

٣. يجب إدراج بند التكييف المركزي للصالة الرياضية سعة (١٢٥طن) وبعدد (١) .

عليه نعيد لكم كامل أوراق المعاملة لإستكمال اللازم في ضوء ما ذكر أعلاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للمشاريع والصيانة
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

وزارة التعليم

الرقم :
التاريخ :
المشفوعات : ظرف

الموضوع: دراسة الأعمال الاضافية التي لها نظير بالعقد لمشروع انشاء مجمع النويعمة التعليمي للبنات بوادي الدواسر

صورة لسعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وفقه الله

سعادة مدير عام المشروعات الانشائية وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،، وبعد

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠١٢١٤٠٥٢ بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ المبني على خطاب مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٤٤٠١٢١٤٠٥٢ وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ هـ بخصوص طلب إبداء الرأي الفني حيال دراسة كميات بنود الأعمال الإضافية الزائدة التي لها نظير بالعقد للمشروع المذكور أعلاه.

وبمراجعة المستندات المرفقة بخطابكم تبين وجود الملاحظات التالية :-

اولاً: الأعمال الاعتيادية :-

١- يجب تزويدنا بنسخة من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها، وذلك حتى نتمكن من مراجعة كميات البنود الزائدة عن العقد ومطابقاتها بالحصر المرفق.

٢- يجب تزويدنا بنسخة من محضر البنود المستحدثة التي سبق تعميد المقاول بها.

٣- يجب تزويدنا بكروكي ورقي للموقع العام وآخر بصيغة (Autocad) موضح عليه مناسيب المداخل والصفر المعماري والميزانية الشبكية المعتمدة متضمنه الشوارع المحيطة للموقع وتوصيات تأسيس التربة وقطاعات رأسية للحفر والردم مُوضح عليها المناسيب على أن تكون جميع هذه المستندات معتمدة ومختومة.

ثانياً: الأعمال الصحية :-

١- لم يقدم كروكي صرف صحي للموقع العام للمنفذ على الطبيعة موضح عليه اقطار المواسير واطوالها وغرف التفتيش واعماقها طبقا للزيادات المطلوبة بجداول الحصر وجدول الكميات.

٢- مواسير التغذية والصرف داخل الحمامات والتوفيهات والمعامل محملة على الأجهزة الصحية ويلزم خصمها من الحصر وجدول الزيادات والوفورات للبندين ٣/٤ بوصة، ١.٠٠ بوصة مياه** الخ.

ثالثاً: الأعمال الميكانيكية :-

١- يجب تزويدنا بنسخة من كامل مخططات المشروع المعتمدة والتي تم التنفيذ بموجبها، وذلك حتى نتمكن من مراجعة كميات البنود.

٢- يجب تزويدنا بحصر تفصيلي لجميع البنود بكشوف الزيادات والوفورات موضح به أماكن تنفيذ هذه البنود.

٣- يجب ادراج بند التكييف المركزي للصالة الرياضية سعة (١٢.٥ طن) وبعدد (١)

عليه نعيد لكم كامل أوراق المعاملة لاستكمال اللازم في ضوء ما ذكر أعلاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير عام الدراسات والتصاميم

المهندس / إياد بن محمد أمين نظمي